

Paszowice, 16.05.2024 r.

uczestnicy postępowania
zakupowego

Dotyczy: „Remont dachu i przedsionka kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP w Kwietnikach”

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Zgodnie z projektem budowlanym pkt. 10.2.1 jako pokrycie dachowe przyjęto dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną podwójnie w koronkę w kolorze ceglastym matowym, wykrój segmentowy z żebrowaniem gr 14mm. Informujemy, że na rynku nie jest dostępna dachówka karpiówka żebrowana gr 14mm. Dachówka ta występuje w grubości 12mm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiej dachówki?

Ad.1. Dopuszcza się zastosowanie dachówki karpiówki żłobkowanej gr 12 mm

2. Dokumentacja projektowa w punkcie 10.2.2 informuje, że do wymiany elementów więźby należy zastosować drewno konstrukcyjne klasy C27 impregnowane. Zastosowanie drewna klasy C27 jest nie do spełnienia. Wg obecnej normy "PN-D-94021:2013-10 tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi" nie ma klasy C27. Klasę C30 (dla drewna świerkowego) lub C35 (dla drewna sosnowego) można uzyskać klasyfikując drewno do klasy sortowniczej wyborowej (KW), ale jest ona bardzo trudno osiągalna z powodu braku odpowiedniego surowca. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na wykonanie konstrukcji drewnianej więźby z drewna sosnowego klasy C24 należącej do klasy sortowniczej średniej (KS)?

Ad.2. Dopuszcza się zastosowanie drewna konstrukcyjnego klasy C24

Grzegorz Marchlewski
Gmina Paszowice
Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych